

Број: 014.2-734/2-1
Датум: 23.02.2014. година

Предмет: додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку добара – Грађевински материјал ЈНОП 5/2015

Дана 20.02.2014. године примили смо е-меил којим заинтересовано лице тражи додатну информацију у вези са припремањем понуде за јавну набавку добара грађевински материјал, ЈНОП 5, у табеларном делу понуде за следеће ставке:

Ставка 2. Прецизирати дезен (на пример плочице: крем, зелене, сиве, беле плаве..). Димензије плочица 25/40 нема на тржишту да ли могу 20/40 и 25/33?
Одговор: Дезен плочица не може да буде дефинисан јер се ради о замени и допуни тј. поправци санитарних чворова ако дође до пуцања цеви и слично стога тад бирамо најсличнији дезен односно боју плочица. Димензија плочица се мења у 25/33 цм.

Ставка 14 и 15. Молим да појасните позицију за прозоре у смислу: врста, широка кутија, крило на крило, врста дрвета, чамова, буква, храст или ламелирано дрво, какав оков, врста отварања, какво стакло (флот, термо, 3 или 4 мм..) широка кутија или крило на крило или ламелирано дрво. Да ли се може променути у ПВЦ прозоре тих димензија?

Одговор: Прозори 100 цм x 120 цм дрвени и прозори 60 цм x 60 цм дрвени морају бити дрвени, чамови, једнокрилни прозори са могућности класичног отварања на страну и на кипу. Вакумирано стакло 4 мм. ПВЦ столарија не одговара.


Ставка 17. Салонит плоче 1250x918мм нема на тржишту да ли одговарају 175цм x 113 цм?

Одговор: Димензија салонит плоча се мења на 175цм x 113 цм.

На основи члана 63. Став 3. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС, бр. 124/12) Наручилац доставља одговор у писаном облику заинтересованом лицу и истовремено ту информацију објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.zelenilo.com.



Председник комисије


Љубомир Подовић