

Број: 014.2-1187/2-1
Датум: 02.03.2015. година

Предмет: додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку добара – Електроматеријал ЈНМВ 11/2015

Дана 27.02.2015. године примили смо е-meil којим заинтересовано лице тражи додатну информацију у вези са припремањем понуде за јавну набавку добара електроматеријал, ЈНМВ 11, у табеларном делу понуде за следеће ставке:

Ставка 9 и 10. Молимо Вас да за тражену сијалицу наведете тип сијалице (лед, халогена...), грло које сијалица има, и на ком напону ради (230V, 12V, 24V)?

Одговор: У првој измени конкурсне документације ставке 9 и 10 биће брисане.

Ставка 12, 13, 14 и 15 – молимо Вас да прецизируте да ли су у питању отворене арматуре или су у питању дихтоване које имају већи степен заштите?

Одговор: У питању су отворене арматуре.

Ставка 18. Да ли Вам требају халогени или металхалогени рефлектори и које снаге? Мора да буде прецизно дефинисана снага и тип рефлектора је се цене разликују?

Одговор: Рефлектор халоген 150 W лампа.

Ставка 19. Молимо Вас да прецизируте шта вам тачно треба? Да ли је у питању лед рефлектор или нека обична лампа? Где се инсталира унутра, споља?

Одговор: Батериска лампа ручна, акумулаторска пуњива, халоген.

Ставка 20: Који тип сијалице је у питању?

Одговор: Халоген сијалица 150 W 230V.

Ставка 21. Лампе које снаге или је у питању обична батериска лампа?

Одговор: Наведена ставка у првој измени конкурсне документације ће бити брисана.

Ставка 25. Имате исти технички опис и код позиције два а тражите две различите ставке. Да ли се оба описа односе на исти производ или су у питању различити производи? Ако јесу онда нам дефинишите овај.

Одговор: Исти је технички опис и за ставку 2(два) разлика је ставка 2 је коса арматура а ставка 25 је равна.

Ставка 26. Молимо Вас да нам кажете које грло има тражена сијалица?

Одговор: Сијалично грло Е 40 150 W.

Ставка 38. Молимо да прецизируте какво Вам бројило треба. Са DLMS-ом, са уклопљеним часовником, са МТК пријемником...? Од колико ампера?

Одговор: Трофазно бројило које ће се користити као контролни сат

Ставка 43. Молимо да прецизируте за коју ТА пећ Вам треба тражени грејач?

Одговор: За трофазну ТА пећ од 3 kw.

Ставка 44. Који положај има тражени гребњак? 0-1 или 1-0-2?

Одговор: Трополна 0-1.

Ставка 50. Молимо Вас да нам прецизируте за колико бројила и да ли је орман на стуб или слободностојећи?

Одговор: За једно бројило слободно стојећи.

Ставка 59 и 61. Тражите осигурач EZ 25A. Да нисте можда мислили на EZ постоље за топиве уметке 25 А?

Одговор:

Ставка 59: Постоље за топиве уметке од 25 А.

Ставка 61: Постоље за топиве уметке од 35 А.

Ставка 65. Молимо Вас да прецизирате какво постоље желите?

Одговор: Постоље за ножасте осигураче од 36 А.

Ставка 66. Који положај гребњака 0-1 или 0-2? Да ли је једнополни, двополни или трополни?

Одговор: Једнополни 0-1.

Ставка 70. На шта тачно мислите? На DIN шину или на чешаљ?

Одговор: У питању је DIN шина.

Ставка 73 и 74. Шуко или утичница или прикључница?

Одговор: Наведене ставке биће брисане у првој измени конкурсне документације.

Ставка 75. На коју клему тачно мислите ВС клему или скаро клему?

Одговор: У питању је VS клема 16 мм

Ставка 78. За коју ТА пећ Вам треба термостат и да ли је монофазни или трофазни? До колико степени?

Одговор: Трофазни термостат до 180 степени.

Ставка 86. Који лустер клеме 2,5 мм, 4мм, 6мм...?

Одговор: Лустер клема 2,5 мм.

Ставка 110. За који уљани радијатор?

Одговор: У првој измени конкурсне документације наведено добро биће избрисана ставка 110.

Ставка 118. Која димензија дозне Вам треба за гипс?

Одговор: У питању је дозна фи 60 мм.

Ставка 127,128,129,130 и 131. Да ли Вам треба термо-бузир?

Одговор: ПВЦ бужир за каблове нам је потребан.

На основи члана 63. Став 3. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС, бр. 124/12) Наручилац доставља одговор у писаном облику заинтересованом лицу и истовремено ту информацију објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.zelenilo.com.

Заменик председника комисије



Радаковић Небојша
Небојша Радаковић